

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ»)**

Юридический адрес: 689000, Чукотский автономный округ г. Анадырь, Ленина, д. 11.

Тел. (42722) 24816, Факс: (42722) 24816, E-mail: fbuz87@mail.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес места осуществления деятельности:

689000, РОССИЯ, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, Ленина, д. 11

Тел. (42722) 24816, Факс: (42722) 24816, E-mail: fbuz87@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510450

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

А.В. Царегородцев

« 12 » июля 2021 г



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

№ 2521 от 12 июля 2021 г

Наименование и контактные данные заказчика: **Муниципальное унитарное предприятие «Айсберг», 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский муниципальный район, село Лаврентия, улица Дежнева, дом 48, телефон 8(42736)22055, ИНН 8707001780**

Основание для проведения лабораторных исследований: **договор № 01/21 от 25.12.2020г.**

Наименование образца лабораторных исследований: **Вода питьевая**

Объем образца лабораторных исследований: **1,5 л.**

Код образца лабораторных исследований: **2601КДХ070721**

Ссылка на план и метод отбора образца лабораторных исследований: **протокол отбора № б/н от 02.05.2021 год, ГОСТ 31861-2012***

Место отбора образца лабораторных исследований: **распределительная сеть холодного водоснабжения МБОУ «Центр образования села Лаврентия», с. Лаврентия, улица Дежнева, дом 40, Чукотский район, Чукотский автономный округ.**

Дата и время отбора образца лабораторных исследований: **02.06.2021 14:30**

Дата и время получения образца лабораторных исследований: **07.07.2021 15:00**

Дата(ы) осуществления лабораторных исследований: **07.07.2021-12.07.2021**

Наименование и юридический адрес изготовителя: -----

Дата изготовления: -----

Номер партии: -----

Объем партии: -----

Условия транспортировки образца лабораторных исследований: **автотранспорт, термоконтейнер***

9	Нитриты	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014	менее 0,003	-	СанПиН 1.2.3685-21	N - не > 3,000
10	Хлориды	мг/дм ³	ГОСТ 4245, п.2	145,0	± 1,4	СанПиН 1.2.3685-21	N - не > 350,0
11	Сульфаты	мг/дм ³	ГОСТ 31940-2012, метод 3	32,43	± 6,48	СанПиН 1.2.3685-21	N - не > 500
12	Общее железо	мг/дм ³	ГОСТ 4011, п.2	0,17	± 0,03	СанПиН 1.2.3685-21	N - не > 0,3

Дополнительные сведения:

Настоящий Протокол лабораторных исследований не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения Руководителя ИЛЦ.

Дополнения, отклонения или исключения из метода отсутствуют.

ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, представленную в настоящем Протоколе лабораторных исследований, за исключением информации представленной Заказчиком, которая обозначена знаком «»*

Лицо, ответственное за оформление протокола лабораторных исследований: _____  Рынынеут А.А.

Заключение

к протоколу лабораторных исследований (испытаний) № 2521 от 12.07.2021 г.

В пробе – Вода питьевая (2601КДХ070721), отобранной 02.06.2021 г. место отбора: распределительная сеть холодного водоснабжения МБОУ «Центр образования села Лаврентия» село Лаврентия, ул.Дежнева, д.40 Чукотского района, Чукотского автономного округа, санитарно-химические исследования показали: запах при 20°C, запах при нагревании 60°C, вкус, мутность, цветность, водородный показатель, общая жесткость, нитраты, нитриты, хлориды, сульфаты, общее железо обнаружены в пределах гигиенических нормативов, что **соответствует** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Об административной ответственности по ст. 17.9 КоАП РФ предупреждены

Врач-эксперт _____



Подпись

Н.Г. Жирнова
ФИО

Руководитель ИО _____

Подпись

Н.Г. Жирнова
ФИО

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ»)**

Юридический адрес: 689000, Чукотский автономный округ г. Анадырь, Ленина, д. 11.

Тел. (42722) 24816, Факс: (42722) 24816, E-mail: fbuz87@mail.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес места осуществления деятельности:

689000, РОССИЯ, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, Ленина, д. 11

Тел. (42722) 24816, Факс: (42722) 24816, E-mail: fbuz87@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510450

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

А.В. Царегородцев

« 12 » июля 2021 г



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

№ 2522 от 12 июля 2021 г

Наименование и контактные данные заказчика: Муниципальное унитарное предприятие «Айсберг», 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский муниципальный район, село Лаврентия, улица Дежнева, дом 48, телефон 8(42736)22055, ИНН 8707001780

Основание для проведения лабораторных исследований: договор № 01/21 от 25.12.2020г.

Наименование образца лабораторных исследований: Вода питьевая

Объем образца лабораторных исследований: 1,5 л.

Код образца лабораторных исследований: 2602КДХ070721

Ссылка на план и метод отбора образца лабораторных исследований: протокол отбора № б/н от 02.06.2021 год, ГОСТ 31861-2012*

Место отбора образца лабораторных исследований: водозаборная станция, после очистки из ёмкости объемом 200 м³, село Лаврентия, Чукотский район, Чукотский автономный округ.

Дата и время отбора образца лабораторных исследований: 02.06.2021 14:30

Дата и время получения образца лабораторных исследований: 07.07.2021 15:00

Дата(ы) осуществления лабораторных исследований: 07.07.2021-12.07.2021

Наименование и юридический адрес изготовителя: -----

Дата изготовления: -----

Номер партии: -----

Объем партий: -----

Условия транспортировки образца лабораторных исследований: автотранспорт, термоконтейнер*

Используемые средства измерения (СИ):

Наименование СИ, тип (марка), регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений	Сведения о результатах поверки СИ в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (номер, дата, срок действия) и (или) сертификат о калибровке СИ (номер, дата, срок действия (при наличии))
Спектрофотометр ПЭ-5400ВИ №34206-07	Свидетельство о поверке А 6909 от 25.11.2020 до 24.11.21 г.
Анализатор лабораторный АНИОН 4100 № 66857-17	С-НН/09-02-2021/36251945 от 09.02.2021 до 08.02.2022 г.
Бюретка 2 класса, 25 мл, №26228	Поверительное клеймо БЕ от 01.02.2020 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ:

№	Наименование определяемой характеристики и (показателя)	Единицы измерения	Документ, устанавливающий правила и методы исследований	Результат лабораторных исследований	Неопределенность/погрешность исследований	Стандарт, устанавливающий требования к продукции	Допустимые уровни
	1	2	3	4	5	6	7
Санитарно-химические исследования:							
1	Запах при 20	балл	ГОСТ Р 57164-2016	1,0	-	СанПиН 1.2.3685-21	N - не > 2,0
2	Запах при нагревании до 60	балл	ГОСТ Р 57164-2016	1,0	-	СанПиН 1.2.3685-21	N - не > 2,0
3	Вкус	балл	ГОСТ Р 57164-2016	1,0	-	СанПиН 1.2.3685-21	N - не > 2,0
4	Мутность	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016	менее 1,0	-	СанПиН 1.2.3685-21	N - не > 2,6
5	Цветность	градусы	ГОСТ 31868-2012	10,97	± 2,19	СанПиН 1.2.3685-21	N - не > 20,0
6	Водородный показатель (рН)	Ед.рН	Руководство по эксплуатации анализатора жидкости кондуктометрического «Анион 4111»	7,15	± 0,10	СанПиН 1.2.3685-21	N- 6,0-9,0
7	Общая жесткость	°Ж	ГОСТ 31954-2012, метод А	0,25	± 0,03	СанПиН 1.2.3685-21	N - не > 10,0
8	Нитраты	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014	1,23	± 0,24	СанПиН 1.2.3685-21	N - не > 45,0
9	Нитриты	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014	менее 0,003	-	СанПиН 1.2.3685-21	N - не >

ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном округе»	Протокол лабораторных исследований № 2522 от 12.07.2021	Страница <u>2 из 3</u>
--	--	------------------------

							3,000
10	Хлориды	мг/дм ³	ГОСТ 4245, п.2	140,0	± 1,4	СанПиН 1.2.3685-21	N - не > 350,0
11	Сульфаты	мг/дм ³	ГОСТ 31940-2012, метод 3	36,35	± 7,27	СанПиН 1.2.3685-21	N - не > 500
12	Общее железо	мг/дм ³	ГОСТ 4011, п.2	0,19	± 0,04	СанПиН 1.2.3685-21	N - не > 0,3

Дополнительные сведения:

Настоящий Протокол лабораторных исследований не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения Руководителя ИЛЦ.

Дополнения, отклонения или исключения из метода отсутствуют.

ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, представленную в настоящем Протоколе лабораторных исследований, за исключением информации представленной заказчиком, которая обозначена знаком «»*

Лицо, ответственное за оформление протокола лабораторных исследований: _____  Рынынеут А.А.

Заключение

к протоколу лабораторных исследований (испытаний) № 2522 от 12.07.2021 г.

В пробе – Вода питьевая (2602КДХ070721), отобранной 02.06.2021 г. место отбора: водозаборная станция, после очистки из емкости объемом 200 м.куб., село Лаврентия, Чукотского района, Чукотского автономного округа, санитарно-химические исследования показали: запах при 20°С, запах при нагревании 60°С, вкус, мутность, цветность, водородный показатель, общая жесткость, нитраты, нитриты, хлориды, сульфаты, общее железо обнаружены в пределах гигиенических нормативов, что **соответствует** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Об административной ответственности по ст. 17.9 КоАП РФ предупреждены

Врач-эксперт _____



Н.Г. Жирнова
ФИО

Руководитель ИО _____

Н.Г. Жирнова
ФИО

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ»)**

Юридический адрес: 689000, Чукотский автономный округ г. Анадырь, Ленина, д. 11.

Тел. (42722) 24816. Факс: (42722) 24816, E-mail: fbuz87@mail.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес места осуществления деятельности:

689000, РОССИЯ, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, Ленина, д. 11

Тел. (42722) 24816, Факс: (42722) 24816, E-mail: fbuz87@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510450

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

А.В. Царегородцев

« 12 » июля 2021 г



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

№ 2523 от 12 июля 2021 г

Наименование и контактные данные заказчика: **Муниципальное унитарное предприятие «Айсберг», 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский муниципальный район, село Лаврентия, улица Дежнева, дом 48, телефон 8(42736)22055, ИНН 8707001780**

Основание для проведения лабораторных исследований: **договор № 01/21 от 25.12.2020г.**

Наименование образца лабораторных исследований: **Вода из поверхностного источника**

Объем образца лабораторных исследований: **1,5 л.**

Код образца лабораторных исследований: **2603КДХ070721**

Ссылка на план и метод отбора образца лабораторных исследований: **протокол отбора № б/н от 02.06.2021 год, ГОСТ 31861-2012***

Место отбора образца лабораторных исследований: **озеро Глубокое, село Лаврентия, Чукотского района, Чукотского автономного округа**

Дата и время отбора образца лабораторных исследований: **02.06.2021 16:40**

Дата и время получения образца лабораторных исследований: **07.07.2021 15:00**

Дата(ы) осуществления лабораторных исследований: **07.07.2021-12.07.2021**

Наименование и юридический адрес изготовителя: -----

Дата изготовления: -----

Номер партии: -----

Объем партии: -----

Условия транспортировки образца лабораторных исследований: **автотранспорт, термоконтейнер***

9	Сульфаты	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.159-2000	17,9	±3,6	СанПиН 1.2.3685-21	N - не > 500,0
10	Общее железо	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	0,27	0,06	СанПиН 1.2.3685-21	N - не > 0,3

Дополнительные сведения:

Настоящий Протокол лабораторных исследований не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения Руководителя ИЛЦ. Дополнения, отклонения или исключения из метода отсутствуют.

ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, представленную в настоящем Протоколе лабораторных исследований, за исключением информации представленной Заказчиком, которая обозначена знаком «»*

Лицо, ответственное за оформление протокола лабораторных исследований: _____  Рынынеут А.А.

Заключение
к протоколу лабораторных исследований (испытаний) № 2523 от 12.07.2021 г.

В пробе – Вода из поверхностного источника (2603КДХ070721), отобранной 02.06.2021 г. место отбора: озеро Глубокое, село Лаврентия, Чукотского района, Чукотского автономного округа, санитарно-химические исследования показали: запах при 20°C, запах при нагревании 60°C, мутность, цветность, водородный показатель, аммоний, нитраты, хлориды, сульфаты, общее железо обнаружены в пределах гигиенических нормативов, что соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Об административной ответственности по ст. 17.9 КоАП РФ предупреждены

Врач-эксперт _____



Н.Г. Жирнова
ФИО

Руководитель ИО _____

Н.Г. Жирнова
ФИО

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ»)**

Юридический адрес: 689000, Чукотский автономный округ г. Анадырь, Ленина, д. 11.

Тел. (42722) 24816, Факс: (42722) 24816, E-mail: fbuz87@mail.ru


ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес места осуществления деятельности:

689000, РОССИЯ, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, Ленина, д. 11

Тел. (42722) 24816, Факс: (42722) 24816, E-mail: fbuz87@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510450



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

_____ А.В. Царегородцев

« 12 » июля 2021 г

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

№ 2524 от 12 июля 2021 г

Наименование и контактные данные заказчика: Муниципальное унитарное предприятие «Айсберг», 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский муниципальный район, село Лаврентия, улица Дежнева, дом 48, телефон 8(42736)22055, ИНН 8707001780, Чукотский муниципальный район, село Лорино, улица Енок, дом 11

Основание для проведения лабораторных исследований: договор № 02/21 от 25.12.2020г.

Наименование образца лабораторных исследований: Вода

Объем образца лабораторных исследований: 1,5 л.

Код образца лабораторных исследований: 2604КДХ070721

Ссылка на план и метод отбора образца лабораторных исследований: протокол отбора № 6/н от 02.06.2021 год, ГОСТ 31861-2012*

Место отбора образца лабораторных исследований: автоёмкость № В 825 ОР 87, село Лорино, Чукотского района, Чукотского автономного округа

Дата и время отбора образца лабораторных исследований: 02.06.2021 16:40

Дата и время получения образца лабораторных исследований: 07.07.2021 15:00

Дата(ы) осуществления лабораторных исследований: 07.07.2021-12.07.2021

Наименование и юридический адрес изготовителя: -----

Дата изготовления: -----

Номер партии: -----

Объем партии: -----

Условия транспортировки образца лабораторных исследований: автотранспорт, термоконтейнер*


9	Сульфаты	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.159-2000	25,97	±5,19	СанПиН 1.2.3685-21	N - не > 500
10	Общее железо	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	менее 0,1	-	СанПиН 1.2.3685-21	N - не > 0,3

Дополнительные сведения:

Настоящий Протокол лабораторных исследований не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения Руководителя ИЛЦ.

Дополнения, отклонения или исключения из метода отсутствуют.

ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, представленную в настоящем Протоколе лабораторных исследований, за исключением информации представленной Заказчиком, которая обозначена знаком «»*

Лицо, ответственное за оформление протокола лабораторных исследований: _____  Рынынеут А.А.

Заключение
к протоколу лабораторных исследований (испытаний) № 2524 от 12.07.2021 г.

В пробе - Вода (2604КДХ070721), отобранной 02.06.2021 г. место отбора: емкость №В825ОР87 с.Лорино, Чукотского района, Чукотского автономного округа, санитарно-химические исследования показали: запах при 20°С, запах при нагревании 60°С, мутность, цветность, водородный показатель, аммоний, нитраты, хлориды, сульфаты, общее железо) обнаружены в пределах гигиенических нормативов, что соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Об административной ответственности по ст. 17.9 КоАП РФ предупреждены

Врач-эксперт _____



[Handwritten signature]
Подпись

Н.Г. Жирнова
ФИО

Руководитель ИО _____

[Handwritten signature]
Подпись

Н.Г. Жирнова
ФИО

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ»)**

Юридический адрес: 689000, Чукотский автономный округ г. Анадырь, Ленина, д. 11.

Тел. (42722) 24816, Факс: (42722) 24816, E-mail: fbuz87@mail.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес места осуществления деятельности:

689000, РОССИЯ, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, Ленина, д. 11

Тел. (42722) 24816, Факс: (42722) 24816, E-mail: fbuz87@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510450

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

А.В. Царегородцев

« 12 » июля 2021 г



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

№ 2525 от 12 июля 2021 г

Наименование и контактные данные заказчика: **Муниципальное унитарное предприятие «Айсберг», 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский муниципальный район, село Лаврентия, улица Дежнева, дом 48, телефон 8(42736)22055, ИНН 8707001780, Чукотский муниципальный район, село Лорино, улица Енок, дом 11**

Основание для проведения лабораторных исследований: **договор № 02/21 от 25.12.2020г.**

Наименование образца лабораторных исследований: **Вода**

Объем образца лабораторных исследований: **1,5 л.**

Код образца лабораторных исследований: **2605КДХ070721**

Ссылка на план и метод отбора образца лабораторных исследований: **протокол отбора № б/н от 02.06.2021 год, ГОСТ 31861-2012***

Место отбора образца лабораторных исследований: **автоёмкость № В 824 ОР 87, село Лорино, Чукотского района, Чукотского автономного округа**

Дата и время отбора образца лабораторных исследований: **02.06.2021 16:40**

Дата и время получения образца лабораторных исследований: **07.07.2021 15:00**

Дата(ы) осуществления лабораторных исследований: **07.07.2021-12.07.2021**

Наименование и юридический адрес изготовителя: **-----**

Дата изготовления: **-----**

Номер партии: **-----**

Объем партии: **-----**

Условия транспортировки образца лабораторных исследований: **автотранспорт, термоконтейнер***


9	Сульфаты	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.159-2000	28,75	±5,75	СанПиН 1.2.3685-21	N - не > 500
10	Общее железо	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	0,12	±0,12	СанПиН 1.2.3685-21	N - не > 0,3

Дополнительные сведения:

Настоящий Протокол лабораторных исследований не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения Руководителя ИЛЦ.

Дополнения, отклонения или исключения из метода отсутствуют.

ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, представленную в настоящем Протоколе лабораторных исследований, за исключением информации представленной Заказчиком, которая обозначена знаком «»*

Лицо, ответственное за оформление протокола лабораторных исследований:  Рынынеут А.А.

Заключение

к протоколу лабораторных исследований (испытаний) № 2525 от 12.07.2021 г.

В пробе - Вода (2605КДХ070721), отобранной 02.06.2021 г. место отбора: емкость №В824ОР87 с.Лорино, Чукотского района, Чукотского автономного округа, санитарно-химические исследования показали: запах при 20°С, запах при нагревании 60°С, мутность, цветность, водородный показатель, аммоний, нитраты, хлориды, сульфаты, общее железо обнаружены в пределах гигиенических нормативов, что **соответствует** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Об административной ответственности по ст. 17.9 КоАП РФ предупреждены


Врач-эксперт _____




Подпись

Н.Г. Жирнова
ФИО

Руководитель ИО _____


Подпись

Н.Г. Жирнова
ФИО

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ»)**

Юридический адрес: 689000, Чукотский автономный округ г. Анадырь, Ленина, д. 11.

Тел. (42722) 24816, Факс: (42722) 24816, E-mail: fbuz87@mail.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес места осуществления деятельности:

689000, РОССИЯ, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, Ленина, д. 11

Тел. (42722) 24816, Факс: (42722) 24816, E-mail: fbuz87@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510450

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

А.В. Царегородцев

« 12 » июля 2021 г



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

№ 2526 от 12 июля 2021 г

Наименование и контактные данные заказчика: **Муниципальное унитарное предприятие «Айсберг», 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский муниципальный район, село Лаврентия, улица Дежнева, дом 48, телефон 8(42736)22055, ИНН 8707001780, Чукотский муниципальный район, село Лорино, улица Енок, дом 11**

Основание для проведения лабораторных исследований: **договор № 02/21 от 25.12.2020г.**

Наименование образца лабораторных исследований: **Вода**

Объем образца лабораторных исследований: **1,5 л.**

Код образца лабораторных исследований: **2606КДХ070721**

Ссылка на план и метод отбора образца лабораторных исследований: **протокол отбора № б/н от 02.06.2021 год, ГОСТ 31861-2012***

Место отбора образца лабораторных исследований: **автоёмкость № О 306 ВА 87, село Лорино, Чукотского района, Чукотского автономного округа**

Дата и время отбора образца лабораторных исследований: **02.06.2021 16:40**

Дата и время получения образца лабораторных исследований: **07.07.2021 15:00**

Дата(ы) осуществления лабораторных исследований: **07.07.2021-12.07.2021**

Наименование и юридический адрес изготовителя: -----

Дата изготовления: -----

Номер партии: -----

Объем партии: -----

Условия транспортировки образца лабораторных исследований: **автотранспорт, термоконтейнер***

9	Сульфаты	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.159-2000	38,33	±7,66	СанПиН 1.2.3685-21	N - не > 500
10	Общее железо	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	менее 0,1	-	СанПиН 1.2.3685-21	N - не > 0,3

Дополнительные сведения:

Настоящий Протокол лабораторных исследований не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения Руководителя ИЛЦ.

Дополнения, отклонения или исключения из метода отсутствуют.

ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, представленную в настоящем Протоколе лабораторных исследований, за исключением информации представленной заказчиком, которая обозначена знаком «»*

Лицо, ответственное за оформление протокола лабораторных исследований:  Рынынеут А.А.

Заключение

к протоколу лабораторных исследований (испытаний) № 2526 от 12.07.2021 г.

В пробе - Вода (2606КДХ070721), отобранной 02.06.2021 г. место отбора: автостоянка №ОЗ06ВА87 с.Лорино, Чукотского района, Чукотского автономного округа, санитарно-химические исследования показали: запах при 20°C, запах при нагревании 60°C, мутность, цветность, водородный показатель, аммоний, нитраты, хлориды, сульфаты, общее железо обнаружены в пределах гигиенических нормативов, что соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Об административной ответственности по ст. 17.9 КоАП РФ предупреждены

Врач-эксперт _____



Подпись

Н.Г. Жирнова
ФИО

Руководитель ИО _____

Подпись

Н.Г. Жирнова
ФИО

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ»)**

Юридический адрес: 689000, Чукотский автономный округ г. Анадырь, Ленина, д. 11.

Тел. (42722) 24816, Факс: (42722) 24816, E-mail: fbuz87@mail.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес места осуществления деятельности:

689000, РОССИЯ, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, Ленина, д. 11

Тел. (42722) 24816, Факс: (42722) 24816, E-mail: fbuz87@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510450

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

А.В. Царегородцев

« 12 » июля 2021 г



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

№ 2527 от 12 июля 2021 г

Наименование и контактные данные заказчика: Муниципальное унитарное предприятие «Айсберг», 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский муниципальный район, село Лаврентия, улица Дежнева, дом 48, телефон 8(42736)22055, ИНН 8707001780, Чукотский муниципальный район, село Лорино, улица Енок, дом 11

Основание для проведения лабораторных исследований: договор № 02/21 от 25.12.2020г.

Наименование образца лабораторных исследований: Вода из поверхностного источника

Объем образца лабораторных исследований: 1,5 л.

Код образца лабораторных исследований: 2607КДХ070721

Ссылка на план и метод отбора образца лабораторных исследований: протокол отбора № б/н от 02.06.2021 год, ГОСТ 31861-2012*

Место отбора образца лабораторных исследований: река Лорэн село Лорино, Чукотского района, Чукотского автономного округа

Дата и время отбора образца лабораторных исследований: 02.06.2021 16:30

Дата и время получения образца лабораторных исследований: 07.07.2021 15:00

Дата(ы) осуществления лабораторных исследований: 07.07.2021-12.07.2021

Наименование и юридический адрес изготовителя: -----

Дата изготовления: -----

Номер партии: -----

Объем партии: -----

Условия транспортировки образца лабораторных исследований: автотранспорт, термоконтейнер*

9	Сульфаты	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.159-2000	26,80	±5,36	СанПиН 1.2.3685-21	N - не > 500
10	Общее железо	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	менее 0,1	-	СанПиН 1.2.3685-21	N - не > 0,3

Дополнительные сведения:

Настоящий Протокол лабораторных исследований не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения Руководителя ИЛЦ.

Дополнения, отклонения или исключения из метода отсутствуют.

ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, представленную в настоящем Протоколе лабораторных исследований, за исключением информации представленной Заказчиком, которая обозначена знаком «»*

Лицо, ответственное за оформление протокола лабораторных исследований:  Рынынеут А.А.

заключение

к протоколу лабораторных исследований (испытаний) № 2527 от 12.07.2021 г.

В пробе – Вода из поверхностного источника (2607КДХ070721), отобранной 02.06.2021 г. место отбора: река Лорэн с.Лорино, Чукотского района, Чукотского автономного округа, санитарно-химические исследования показали: запах при 20°C, запах при нагревании 60°C, мутность, цветность, водородный показатель, аммоний, нитраты, хлориды, сульфаты, общее железо обнаружены в пределах гигиенических нормативов, что **соответствует** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Об административной ответственности по ст. 17.9 КоАП РФ предупреждены

Врач-эксперт _____



Подпись

Н.Г. Жирнова
ФИО

Руководитель ИО _____

Подпись

Н.Г. Жирнова
ФИО

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ»)**

Юридический адрес: 689000, Чукотский автономный округ г. Анадырь, Ленина, д. 11.

Тел. (42722) 24816, Факс: (42722) 24816, E-mail: fbuz87@mail.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес места осуществления деятельности:

689000, РОССИЯ, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, Ленина, д. 11

Тел. (42722) 24816, Факс: (42722) 24816, E-mail: fbuz87@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510450



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

_____ А.В. Царегородцев

« 13 » июля 2021 г

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

№ 2539 от 13 июля 2021 г

Наименование и контактные данные заказчика: Муниципальное унитарное предприятие «Айсберг», 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский муниципальный район, село Лаврентия, улица Дежнева, дом 48, телефон 8(42736)22055, ИНН 8707001780, Чукотский муниципальный район, село Лоррино, улица Енок, дом 11

Основание для проведения лабораторных исследований: договор № 02/21 от 25.12.2020г.

Наименование образца лабораторных исследований: Вода

Объем образца лабораторных исследований: 1,5 л.

Код образца лабораторных исследований: 2612КДХ070721

Ссылка на план и метод отбора образца лабораторных исследований: протокол отбора № б/н от 28.04.2021 год, ГОСТ 31861-2012*

Место отбора образца лабораторных исследований: автоёмкость № В 824 ОР 87, село Лоррино, Чукотского района, Чукотского автономного округа

Дата и время отбора образца лабораторных исследований: 28.04.2021 16:40

Дата и время получения образца лабораторных исследований: 07.07.2021 17:00

Дата(ы) осуществления лабораторных исследований: 07.07.2021-13.07.2021

Наименование и юридический адрес изготовителя: -----

Дата изготовления: -----

Номер партии: -----

Объем партии: -----

Условия транспортировки образца лабораторных исследований: автотранспорт, термоконтейнер*


9	Сульфаты	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.159-2000	38,05	±7,61	СанПиН 1.2.3685-21	№ - не > 500
10	Общее железо	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	менее 0,1	-	СанПиН 1.2.3685-21	№ - не > 0,3

Дополнительные сведения:

Настоящий Протокол лабораторных исследований не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения Руководителя ИЛЦ.

Дополнения, отклонения или исключения из метода отсутствуют.

ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, представленную в настоящем Протоколе лабораторных исследований, за исключением информации представленной Заказчиком, которая обозначена знаком «»*

Лицо, ответственное за оформление протокола лабораторных исследований: _____  Рынынеут А.А.

Заключение

к протоколу лабораторных исследований (испытаний) № 2539 от 13.07.2021 г.

В пробе – Вода (2612КДХ070721), отобранной 28.04.2021 г. место отбора: автоемкость № В 824 ОР 87 село Ларино Чукотский район Чукотский автономный округ, санитарно-химические исследования показали: запах при 20°C, запах при нагревании 60°C, мутность, цветность, водородный показатель, аммоний, нитраты, хлориды, сульфаты, общее железо обнаружены в пределах гигиенических нормативов, что соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Об административной ответственности по ст. 17.9 КоАП РФ предупреждены

Врач-эксперт _____



Подпись

Н.Г. Жирнова
ФИО

Руководитель ИО _____

Подпись

Н.Г. Жирнова
ФИО

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ»)**

Юридический адрес: 689000, Чукотский автономный округ г. Анадырь, Ленина, д. 11.

Тел. (42722) 24816, Факс: (42722) 24816, E-mail: fbuz87@mail.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес места осуществления деятельности:

689000, РОССИЯ, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, Ленина, д. 11

Тел. (42722) 24816, Факс: (42722) 24816, E-mail: fbuz87@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510450



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

[Signature] А.В. Царегородцев
13 июля 2021 г

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

№ 2540 от 13 июля 2021 г

Наименование и контактные данные заказчика: Муниципальное унитарное предприятие «Айсберг», 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский муниципальный район, село Лаврентия, улица Дежнева, дом 48, телефон 8(42736)22055, ИНН 8707001780, Чукотский муниципальный район, село Лорино, улица Енок, дом 11

Основание для проведения лабораторных исследований: договор № 02/21 от 25.12.2020г.

Наименование образца лабораторных исследований: Вода

Объем образца лабораторных исследований: 1,5 л.

Код образца лабораторных исследований: 2613КДХ070721

Ссылка на план и метод отбора образца лабораторных исследований: протокол отбора № б/н от 28.04.2021 год, ГОСТ 31861-2012*

Место отбора образца лабораторных исследований: автоёмкость № В 825 ОР 87, село Лорино, Чукотского района, Чукотского автономного округа

Дата и время отбора образца лабораторных исследований: 28.04.2021 16:40

Дата и время получения образца лабораторных исследований: 07.07.2021 17:00

Дата(ы) осуществления лабораторных исследований: 07.07.2021-13.07.2021

Наименование и юридический адрес изготовителя: -----

Дата изготовления: -----

Номер партии: -----

Объем партии: -----

Условия транспортировки образца лабораторных исследований: автотранспорт, термоконтейнер*

9	Сульфаты	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.159-2000	40,69	±8,14	СанПиН 1.2.3685-21	N - не > 500
10	Общее железо	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	менее 0,1	-	СанПиН 1.2.3685-21	N - не > 0,3

Дополнительные сведения:

Настоящий Протокол лабораторных исследований не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения Руководителя ИЛЦ.

Дополнения, отклонения или исключения из метода отсутствуют.

ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, представленную в настоящем Протоколе лабораторных исследований, за исключением информации представленной Заказчиком, которая обозначена знаком «»*

Лицо, ответственное за оформление протокола лабораторных исследований:  Рырынеут А.А.

Заключение
к протоколу лабораторных исследований (испытаний) № 2540 от 13.07.2021 г.

В пробе – Вода (2613КДХ070721), отобранной 28.04.2021 г. место отбора: автоемкость № В 825 ОР 87 село Ларино Чукотский район Чукотский автономный округ, санитарно-химические исследования показали: запах при 20°С, запах при нагревании 60°С, мутность, цветность, водородный показатель, аммоний, нитраты, хлориды, сульфаты, общее железо обнаружены в пределах гигиенических нормативов, что **соответствует** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Об административной ответственности по ст. 17.9 КоАП РФ предупреждены

Врач-эксперт _____



Подпись

Н.Г. Жирнова
ФИО

Руководитель ИО _____

Подпись

Н.Г. Жирнова
ФИО