

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ»  
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ»)**

Юридический адрес: 689000, Чукотский автономный округ г. Анадырь, Ленина, д. 11.

Тел. (42722) 24816, Факс: (42722) 24816, E-mail: fbuz87@mail.ru

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Адрес места осуществления деятельности:

689000, РОССИЯ, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, Ленина, д. 11

Тел. (42722) 24816, Факс: (42722) 24816, E-mail: fbuz87@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510450



**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛЦ

А.В. Царегородцев

« 08 » июля 2021 г

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

№ 2502 от 08 июля 2021 г

Наименование и контактные данные заказчика: Муниципальное унитарное предприятие «Айсберг», 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский муниципальный район, село Лаврентия, улица Дежнева, дом 48, телефон 8(42736)22055, ИНН 8707001780

Основание для проведения лабораторных исследований: договор № 01/21 от 25.12.2020г.

Наименование образца лабораторных исследований: Вода из поверхностного источника

Объем образца лабораторных исследований: 1,5 л.

Код образца лабораторных исследований: 2570КДХ050721

Ссылка на план и метод отбора образца лабораторных исследований: протокол отбора № б/н от 17.05.2021 год, ГОСТ 31861-2012\*

Место отбора образца лабораторных исследований: озеро Глубокое, село Лаврентия, Чукотского района, Чукотского автономного округа

Дата и время отбора образца лабораторных исследований: 17.05.2021 14:30

Дата и время получения образца лабораторных исследований: 05.07.2021 09:00

Дата(ы) осуществления лабораторных исследований: 05.07.2021-08.07.2021

Наименование и юридический адрес изготовителя: -----

Дата изготовления: -----

Номер партии: -----

Объем партии: -----


Условия транспортировки образца лабораторных исследований: автотранспорт, термоконтейнер\*

9	Сульфаты	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2.159-2000	43,0	±8,6	СанПиН 1.2.3685-21	N - не > 500
10	Общее железо	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	0,19	0,04	СанПиН 1.2.3685-21	N - не > 0,3

**Дополнительные сведения:**

*Настоящий Протокол лабораторных исследований не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения Руководителя ИЛЦ. Дополнения, отклонения или исключения из метода отсутствуют.*

*ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, представленную в настоящем Протоколе лабораторных исследований, за исключением информации представленной Заказчиком, которая обозначена знаком «\*»*

Лицо, ответственное за оформление протокола лабораторных исследований: \_\_\_\_\_  Рынынеут А.А.

## Заключение

к протоколу лабораторных исследований (испытаний) № 2502 от 08.07.2021 г.

В пробе – Вода из поверхностного источника (2570КДХ050721), отобранной 17.05.2021 г. место отбора: озеро Глубокое село Лаврентия Чукотского района, Чукотского автономного округа, санитарно-химические исследования показали: запах при 20°C, запах при нагревании 60°C, мутность, цветность, водородный показатель, аммоний, нитраты, хлориды, сульфаты, общее железо обнаружены в пределах гигиенических нормативов, что **соответствует** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Об административной ответственности по ст. 17.9 КоАП РФ предупреждены

Врач-эксперт \_\_\_\_\_



Н.Г. Жирнова  
ФИО

Руководитель ИО \_\_\_\_\_

Н.Г. Жирнова  
ФИО

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ»  
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ»)**

Юридический адрес: 689000, Чукотский автономный округ г. Анадырь, Ленина, д. 11.

Тел. (42722) 24816, Факс: (42722) 24816, E-mail: fbuz87@mail.ru

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Адрес места осуществления деятельности:

689000, РОССИЯ, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, Ленина, д. 11

Тел. (42722) 24816, Факс: (42722) 24816, E-mail: fbuz87@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510450



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

А.В. Царегородцев

« 08 » июля 2021 г

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

№ 2503 от 08 июля 2021 г

Наименование и контактные данные заказчика: **Муниципальное унитарное предприятие «Айсберг», 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский муниципальный район, село Лаврентия, улица Дежнева, дом 48, телефон 8(42736)22055, ИНН 8707001780**

Основание для проведения лабораторных исследований: **договор № 01/21 от 25.12.2020г.**

Наименование образца лабораторных исследований: **Вода питьевая**

Объем образца лабораторных исследований: **1,5 л.**

Код образца лабораторных исследований: **2571КДХ050721**

Ссылка на план и метод отбора образца лабораторных исследований: **протокол отбора № б/н от 17.05.2021 год, ГОСТ 31861-2012\***

Место отбора образца лабораторных исследований: **распределительная сеть холодного водоснабжения МБОУ «Центр образования села Лаврентия», с. Лаврентия, улица Дежнева, дом 40, Чукотский район, Чукотский автономный округ.**

Дата и время отбора образца лабораторных исследований: **17.05.2021 14:30**

Дата и время получения образца лабораторных исследований: **05.07.2021 09:00**

Дата(ы) осуществления лабораторных исследований: **05.07.2021-08.07.2021**

Наименование и юридический адрес изготовителя: -----

Дата изготовления: -----

Номер партии: -----

Объем партии: -----

Условия транспортировки образца лабораторных исследований: **автотранспорт, термоконтейнер\***

9	Нитриты	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 33045-2014	менее 0,003	-	СанПиН 1.2.3685-21	N - не > 3,000
10	Хлориды	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4245, п.2	71,0	± 1,4	СанПиН 1.2.3685-21	N - не > 350,0
11	Сульфаты	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31940-2012, метод 3	35,67	± 3,92	СанПиН 1.2.3685-21	N - не > 500
12	Общее железо	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4011, п.2	0,13	± 0,03	СанПиН 1.2.3685-21	N - не > 0,3

**Дополнительные сведения:**

*Настоящий Протокол лабораторных исследований не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения Руководителя ИЛЦ.*

*Дополнения, отклонения или исключения из метода отсутствуют.*

*ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, представленную в настоящем Протоколе лабораторных исследований, за исключением информации представленной Заказчиком, которая обозначена знаком «\*»*

Лицо, ответственное за оформление протокола лабораторных исследований: \_\_\_\_\_  Рынынеут А.А.

Заключение  
к протоколу лабораторных исследований (испытаний) № 2503 от 08.07.2021 г.

В пробе – Вода питьевая (2571КДХ050721), отобранной 17.05.2021 г. место отбора: распределительная сеть холодного водоснабжения МБОУ «Центр образования села Лаврентия», с.Лаврентия улица Дежнева д.40 Чукотский район, Чукотский автономный округ, санитарно-химические исследования показали: запах при 20°C, запах при нагревании 60°C, вкус, мутность, цветность, водородный показатель, нитраты, нитриты, хлориды, сульфаты, общее железо обнаружены в пределах гигиенических нормативов, показатель: общая жесткость – 12,5°Ж, при гигиеническом нормативе не менее 10,0±1,87, что **не соответствует** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Об административной ответственности по ст. 17.9 КоАП РФ предупреждены

Врач-эксперт \_\_\_\_\_



Подпись

Н.Г. Жирнова  
ФИО

Руководитель ИО \_\_\_\_\_

Подпись

Н.Г. Жирнова  
ФИО

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ»  
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ»)**

Юридический адрес: 689000, Чукотский автономный округ г. Анадырь, Ленина, д. 11.

Тел. (42722) 24816, Факс: (42722) 24816, E-mail: fbuz87@mail.ru

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Адрес места осуществления деятельности:

689000, РОССИЯ, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, Ленина, д. 11

Тел. (42722) 24816, Факс: (42722) 24816, E-mail: fbuz87@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510450

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛЦ

А.В. Царегородцев

« 08 » июля 2021 г



**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

№ 2504 от 08 июля 2021 г

Наименование и контактные данные заказчика: **Муниципальное унитарное предприятие «Айсберг», 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский муниципальный район, село Лаврентия, улица Дежнева, дом 48, телефон 8(42736)22055, ИНН 8707001780**

Основание для проведения лабораторных исследований: **договор № 01/21 от 25.12.2020г.**

Наименование образца лабораторных исследований: **Вода питьевая**

Объем образца лабораторных исследований: **1,5 л.**

Код образца лабораторных исследований: **2572КДХ050721**

Ссылка на план и метод отбора образца лабораторных исследований: **протокол отбора № 6/н от 17.05.2021 год, ГОСТ 31861-2012\***

Место отбора образца лабораторных исследований: **водозаборная станция, после очистки из ёмкости объемом 200 м<sup>3</sup>, село Лаврентия, Чукотский район, Чукотский автономный округ.**

Дата и время отбора образца лабораторных исследований: **17.05.2021 14:30**

Дата и время получения образца лабораторных исследований: **05.07.2021 09:00**

Дата(ы) осуществления лабораторных исследований: **05.07.2021-08.07.2021**

Наименование и юридический адрес изготовителя: -----

Дата изготовления: -----

Номер партии: -----

Объем партии: -----

Условия транспортировки образца лабораторных исследований: **автотранспорт, термоконтейнер\***





Заключение

к протоколу лабораторных исследований (испытаний) № 2504 от 08.07.2021 г.

В пробе – Вода питьевая (2572КДХ050721), отобранной 17.05.2021 г. место отбора: взозаборная станция, после очистки из емкости объемом 200 м<sup>3</sup> с.Лаврентия Чукотский район, Чукотский автономный округ, санитарно-химические исследования показали: запах при 20°C, запах при нагревании 60°C, вкус, мутность, цветность, водородный показатель, общая жесткость, нитраты, нитриты, хлориды, сульфаты, общее железо обнаружены в пределах гигиенических нормативов, что соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Об административной ответственности по ст. 17.9 КоАП РФ предупреждены

Врач-эксперт \_\_\_\_\_



Подпись

Н.Г. Жирнова  
ФИО

Руководитель ИО \_\_\_\_\_

Подпись

Н.Г. Жирнова  
ФИО

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ»  
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ»)**

Юридический адрес: 689000, Чукотский автономный округ г. Анадырь, Ленина, д. 11.

Тел. (42722) 24816, Факс: (42722) 24816, E-mail: fbuz87@mail.ru

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Адрес места осуществления деятельности:

689000, РОССИЯ, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, Ленина, д. 11

Тел. (42722) 24816, Факс: (42722) 24816, E-mail: fbuz87@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510450



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

А.В. Царегородцев

« 08 » июля 2021 г

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

№ 2505 от 08 июля 2021 г

Наименование и контактные данные заказчика: Муниципальное унитарное предприятие «Айсберг», 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский муниципальный район, село Лаврентия, улица Дежнева, дом 48, телефон 8(42736)22055, ИНН 8707001780, Чукотский муниципальный район, село Лоринно, улица Енок, дом 11

Основание для проведения лабораторных исследований: договор № 02/21 от 25.12.2020г.

Наименование образца лабораторных исследований: Вода из поверхностного источника

Объем образца лабораторных исследований: 1,5 л.

Код образца лабораторных исследований: 2573КДХ050721

Ссылка на план и метод отбора образца лабораторных исследований: протокол отбора № б/н от 17.05.2021 год, ГОСТ 31861-2012\*

Место отбора образца лабораторных исследований: река Лорэн село Лоринно, Чукотского района, Чукотского автономного округа

Дата и время отбора образца лабораторных исследований: 17.05.2021 14:30

Дата и время получения образца лабораторных исследований: 05.07.2021 09:00

Дата(ы) осуществления лабораторных исследований: 05.07.2021-08.07.2021

Наименование и юридический адрес изготовителя: -----

Дата изготовления: -----

Номер партии: -----

Объем партии: -----

Условия транспортировки образца лабораторных исследований: автотранспорт, термоконтейнер\*

9	Сульфаты	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2.159-2000	34,72	±6,94	СанПиН 1.2.3685-21	N - не > 500
10	Общее железо	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	Менее 0,1	-	СанПиН 1.2.3685-21	N - не > 0,3

**Дополнительные сведения:**

*Настоящий Протокол лабораторных исследований не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения Руководителя ИЛЦ.*

*Дополнения, отклонения или исключения из метода отсутствуют.*

*ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, представленную в настоящем Протоколе лабораторных исследований, за исключением информации представленной Заказчиком, которая обозначена знаком «\*»*

Лицо, ответственное за оформление протокола лабораторных исследований: \_\_\_\_\_  Рырынеут А.А.

### Заключение

к протоколу лабораторных исследований (испытаний) № 2505 от 08.07.2021 г.

В пробе – Вода из поверхностного источника (2573КДХ050721), отобранной 17.05.2021 г. место отбора: река Лорэн село Лорино Чукотского района, Чукотского автономного округа, санитарно-химические исследования показали: запах при 20°C, запах при нагревании 60°C, мутность, цветность, водородный показатель, аммоний, нитраты, хлориды, сульфаты, общее железо обнаружены в пределах гигиенических нормативов, что соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Об административной ответственности по ст. 17.9 КоАП РФ предупреждены

Врач-эксперт \_\_\_\_\_



Подпись

Н.Г. Жирнова  
ФИО

Руководитель ИО \_\_\_\_\_

Подпись

Н.Г. Жирнова  
ФИО

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ»  
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ»)**

Юридический адрес: 689000, Чукотский автономный округ г. Анадырь, Ленина, д. 11.

Тел. (42722) 24816, Факс: (42722) 24816, E-mail: fbuz87@mail.ru


**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Адрес места осуществления деятельности:

689000, РОССИЯ, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, Ленина, д. 11

Тел. (42722) 24816, Факс: (42722) 24816, E-mail: fbuz87@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510450



**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛЦ

А.В. Царегородцев

08 июля 2021 г

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

№ 2506 от 08 июля 2021 г

Наименование и контактные данные заказчика: Муниципальное унитарное предприятие «Айсберг», 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский муниципальный район, село Лаврентия, улица Дежнева, дом 48, телефон 8(42736)22055, ИНН 8707001780, Чукотский муниципальный район, село Лорино, улица Енок, дом 11

Основание для проведения лабораторных исследований: договор № 02/21 от 25.12.2020г.

Наименование образца лабораторных исследований: Вода

Объем образца лабораторных исследований: 1,5 л.

Код образца лабораторных исследований: 2574КДХ050721

Ссылка на план и метод отбора образца лабораторных исследований: протокол отбора № б/н от 17.05.2021 год, ГОСТ 31861-2012\*

Место отбора образца лабораторных исследований: автоёмкость № В 824 ОР 87, село Лорино, Чукотского района, Чукотского автономного округа

Дата и время отбора образца лабораторных исследований: 17.05.2021 14:30

Дата и время получения образца лабораторных исследований: 05.07.2021 09:00

Дата(ы) осуществления лабораторных исследований: 05.07.2021-08.07.2021

Наименование и юридический адрес изготовителя: -----

Дата изготовления: -----

Номер партии: -----

Объем партии: -----

Условия транспортировки образца лабораторных исследований: автотранспорт, термоконтейнер\*



Заключение  
к протоколу лабораторных исследований (испытаний) № 2506 от 08.07.2021 г.

В пробе - Вода (2574КДХ050721), отобранной 17.05.2021 г. из автоемкости № В 824 ОР 87, с.Лорино, Чукотский район, Чукотский автономный округ, исследованные санитарно-гигиенические показатели: запах при 20<sup>0</sup> и запах при 60<sup>0</sup>, водородный показатель (рН), аммоний, нитраты, хлориды, сульфаты, общее железо - обнаружены в пределах гигиенических нормативов, что **соответствует** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Об административной ответственности по ст. 17.9 КоАП РФ предупреждены


Врач-эксперт \_\_\_\_\_



  
Подпись

Н.Г. Жирнова  
ФИО

Руководитель ОИ \_\_\_\_\_

  
Подпись

Н.Г. Жирнова  
ФИО

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ»  
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ»)**

Юридический адрес: 689000, Чукотский автономный округ г. Анадырь, Ленина, д. 11.

Тел. (42722) 24816, Факс: (42722) 24816, E-mail: fbuz87@mail.ru

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Адрес места осуществления деятельности:

689000, РОССИЯ, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, Ленина, д. 11

Тел. (42722) 24816, Факс: (42722) 24816, E-mail: fbuz87@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510450



**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛЦ

*А.В. Царегородцев* А.В. Царегородцев

« 08 » июля 2021 г

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

№ 2507 от 08 июля 2021 г

Наименование и контактные данные заказчика: **Муниципальное унитарное предприятие «Айсберг», 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский муниципальный район, село Лаврентия, улица Дежнева, дом 48, телефон 8(42736)22055, ИНН 8707001780, Чукотский муниципальный район, село Лорино, улица Енок, дом 11**

Основание для проведения лабораторных исследований: **договор № 02/21 от 25.12.2020г.**

Наименование образца лабораторных исследований: **Вода**

Объем образца лабораторных исследований: **1,5 л.**

Код образца лабораторных исследований: **2575КДХ050721**

Ссылка на план и метод отбора образца лабораторных исследований: **протокол отбора № б/н от 17.05.2021 год, ГОСТ 31861-2012\***

Место отбора образца лабораторных исследований: **автоёмкость № В 825 ОР 87, село Лорино, Чукотского района, Чукотского автономного округа**

Дата и время отбора образца лабораторных исследований: **17.05.2021 14:30**

Дата и время получения образца лабораторных исследований: **05.07.2021 09:00**

Дата(ы) осуществления лабораторных исследований: **05.07.2021-08.07.2021**

Наименование и юридический адрес изготовителя: -----

Дата изготовления: -----

Номер партии: -----

Объем партии: -----

Условия транспортировки образца лабораторных исследований: **автотранспорт, термоконтейнер\***



9	Сульфаты	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2.159-2000	43,51	±8,70	СанПиН 1.2.3685-21	N - не > 500
10	Общее железо	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	Менее 0,1	-	СанПиН 1.2.3685-21	N - не > 0,3

**Дополнительные сведения:**

*Настоящий Протокол лабораторных исследований не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения Руководителя ИЛЦ. Дополнения, отклонения или исключения из метода отсутствуют.*

*ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, представленную в настоящем Протоколе лабораторных исследований, за исключением информации представленной Заказчиком, которая обозначена знаком «\*»*

Лицо, ответственное за оформление протокола лабораторных исследований: А.А. Рынынеут Рынынеут А.А.

Заключение

к протоколу лабораторных исследований (испытаний) № 2507 от 08.07.2021 г.

В пробе - Вода (2575КДХ050721), отобранной 17.05.2021 г. из автоемкости № В 825ОР 87, с.Лорино, Чукотский район, Чукотский автономный округ, исследованные санитарно-гигиенические показатели: запах при 20<sup>0</sup> и запах при 60<sup>0</sup>, водородный показатель (рН), аммоний, нитраты, хлориды, сульфаты, общее железо - обнаружены в пределах гигиенических нормативов, что **соответствует** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Об административной ответственности по ст. 17.9 КоАП РФ предупреждены

Врач-эксперт \_\_\_\_\_



Подпись

Н.Г. Жирнова  
ФИО

Руководитель ОИ \_\_\_\_\_

Подпись

Н.Г. Жирнова  
ФИО

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ»  
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ»)**

Юридический адрес: 689000, Чукотский автономный округ г. Анадырь, Ленина, д. 11.

Тел. (42722) 24816, Факс: (42722) 24816, E-mail: fbuz87@mail.ru

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Адрес места осуществления деятельности:

689000, РОССИЯ, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, Ленина, д. 11

Тел. (42722) 24816, Факс: (42722) 24816, E-mail: fbuz87@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510450



**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛЦ

\_\_\_\_\_ А.В. Царегородцев

« 08 » июля 2021 г

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

№ 2508 от 08 июля 2021 г

Наименование и контактные данные заказчика: **Муниципальное унитарное предприятие «Айсберг», 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский муниципальный район, село Лаврентия, улица Дежнева, дом 48, телефон 8(42736)22055, ИНН 8707001780, Чукотский муниципальный район, село Лоррино, улица Енок, дом 11**

Основание для проведения лабораторных исследований: **договор № 02/21 от 25.12.2020г.**

Наименование образца лабораторных исследований: **Вода**

Объем образца лабораторных исследований: **1,5 л.**

Код образца лабораторных исследований: **2576КДХ050721**

Ссылка на план и метод отбора образца лабораторных исследований: **протокол отбора № б/н от 17.05.2021 год, ГОСТ 31861-2012\***

Место отбора образца лабораторных исследований: **автоёмкость № О 306 ВА 87, село Лоррино, Чукотского района, Чукотского автономного округа**

Дата и время отбора образца лабораторных исследований: **17.05.2021 14:30**

Дата и время получения образца лабораторных исследований: **05.07.2021 09:00**

Дата(ы) осуществления лабораторных исследований: **05.07.2021-08.07.2021**

Наименование и юридический адрес изготовителя: -----

Дата изготовления: -----

Номер партии: -----

Объем партии: -----

Условия транспортировки образца лабораторных исследований: **автотранспорт, термоконтейнер\***

ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном округе»	Протокол лабораторных исследований № 2508 от 08.07.2021	Страница <u>1</u> из <u>5</u>
--	--	-------------------------------

9	Сульфаты	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2.159-2000	55,40	±8,31	СанПиН 1.2.3685-21	N - не > 500
10	Общее железо	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	Менее 0,1	-	СанПиН 1.2.3685-21	N - не > 0,3

**Дополнительные сведения:**

*Настоящий Протокол лабораторных исследований не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения Руководителя ИЛЦ.*

*Дополнения, отклонения или исключения из метода отсутствуют.*

*ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, представленную в настоящем Протоколе лабораторных исследований, за исключением информации представленной Заказчиком, которая обозначена знаком «\*»*

Лицо, ответственное за оформление протокола лабораторных исследований: \_\_\_\_\_  Рынынеут А.А.

Заключение

к протоколу лабораторных исследований (испытаний) № 2508 от 08.07.2021 г.

В пробе - Вода (2576КДХ050721), отобранной 17.05.2021 г. из автоемкости № О 306 ВА 87, с. Лорино, Чукотский район, Чукотский автономный округ, исследованные санитарно-гигиенические показатели: запах при 20<sup>0</sup> и запах при 60<sup>0</sup>, водородный показатель (рН), аммоний, нитраты, хлориды, сульфаты, общее железо - обнаружены в пределах гигиенических нормативов, что **соответствует** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Об административной ответственности по ст. 17.9 КоАП РФ предупреждены

Врач-эксперт \_\_\_\_\_



Подпись

Н.Г. Жирнова  
ФИО

Руководитель ОИ \_\_\_\_\_

Подпись

Н.Г. Жирнова  
ФИО